




(第2号様式)

第 H10321号

試験等成績書 (強度試験)

依頼者	事業所名 株式会社ノミズヤ産業	代表者氏名 大竹 惣一郎
品名	OTスティック	依頼事項 圧縮試験
		担当者 研究員 小林 豊 

試験等結果


試験装置：(株)島津製作所 製 オートグラフ AG-10TB
 試験内容：図のように試験品に荷重を加えた時の最大荷重を測定した。
 試験速度は10mm/minとした。

締付トルク：1.96kN・m
 屋根本体：丸馳折版

試験結果：以下のとおり。

最大荷重(kN)
1.28

なお1kN≒102.0kgfである。



平成10年10月27日

新潟県工業技術総合研究所 県央技術支援センター長 渡部 豊臣

